

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ84.Н00851

Срок действия с 19.11.2013 по 19.11.2016

№ 1466869

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11СЛ84

Строительных материалов, изделий и конструкций «НВ-Стройсертификация»
Россия, 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Красково, ул. К.Маркса, 117;
телефон (499) 501-19-49, факс (495) 557-30-88

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич клинкерный пустотелый КР-кл-пу 250x120x65/1НФ/250/2,0/100
Выпускается по ГОСТ 530-2012
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
574121

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД России:
6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Poland, 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 79.
Tel. +48(22) 514 21 00; faks +48(22) 514 21 03

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Винербергер Кирпич»
РФ, 601025, Владимирская обл., Киржачский район, дер. Кипрево, Кирпичный завод
ИНН 5072000915 Тел. +7(495) 981-95-20; факс +7(495) 981-95-21

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 31-1(с прил.1) от 19.11.2013 г., проведенных
ИЛ «НВ-Стройиспытания» (рег. № РОСС RU.0001.21СА07 от 25.06.2012 г.); Решения органа
по сертификации №31-1 от 19.11.2013 г. о выдаче сертификата соответствия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация проведена по схеме 3с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Четников Ю.Ю.

инициалы, фамилия

Сапелин Н.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория)

ИЛ "НВ-Стройиспытания"

наименование испытательного центра (лаборатории)

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07

Действителен до « 25 » июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 31-1

« 19 » ноября 2013 г.

Основание для проведения испытаний

Решение № 31-1, задание № 31-1з от 21 августа 2013г.

№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 122Р-1 от 21 августа 2013 г.

наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Кирпич клинкерный пустотелый

КР-кл-пу 250x120x65/1НФ/250/2,0/100 код ТН ВЭД 6904 10 000 0 Код

ОКП 57 4121

Наименование продукции

наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель
продукции

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Poland, 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 79.

наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах

25 шт., партия КРкл144

количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории)

13.188(1)Р

Методика испытания

ГОСТ 530-2012; ГОСТ 7025-91; ГОСТ 8462-85

Дата испытания

Август - ноябрь 2013

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях

№1

(номера приложений)

на 2 страницах

и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытанные образцы кирпича клинкерного пустотелого КР-кл-пу
250x120x65/1НФ/250/2,0/100, код ТН ВЭД 6904 10 000 0, код ОКП 57 4121
соответствуют требованиям

(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,

ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень и керамические. Общие технические условия»

на соответствие которому проводились испытания)

Руководителя испытательного центра
(лаборатории)

М.П.




подпись

Кордюков Н.П.
инициалы, фамилия

